

Schéma zapojení pro konvektory KORAWALL Optimal-V WVO, KORAWALL Pool-V WVP řízené termostatem SIEMENS RDG 260T, SIEMENS RAB 21-DC nebo HY607LIC

Topení nebo dochlazování

- 1 řídicí jednotka konvektoru FCR BOX
- 2 tangenciální ventilátory s EC regulací
- 3 termostatická a připojovací armatura
- 4 termostatický ventil s termoelektrickým pohonem 24 V DC, 2 W

