

Schéma zapojení pro konvektory KORAFLEX Optimal-V FVO a KORAFLEX Variant F2V řízené termostatem SIEMENS RDG 260T, SIEMENS RAB 21-DC nebo HY607LIC

Topení nebo chlazení s více zdroji

- 1 řídicí jednotka konvektoru FCR BOX
- 2 tangenciální ventilátory s EC regulací
- 3 termostatický ventil s termoelektrickým pohonem 24 V DC

